



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.4 Телефон: (861) 214-24-60, Факс: (861) 299-04-54

E-mail: sevkav@gosnadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>

ОКПО 26584470, ОГРН 1022301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32-08/61-19
о назначении административного наказания**

25 июня 2019 года

(дата составления)

Ростовская область, г. Азов,

ул. Пушкина, 27

(место составления)

Я, начальник Азовского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Никифоров Сергей Иванович служебное удостоверение ТО-08 № 0188 действительно до 31.12.2020 г.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего постановление, № и дата выдачи служебного удостоверения)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении Золотухиной Татьяны Евгеньевны возбужденного на основании протокола от 25.06.2019 г. № 32-08/61-19 в отношении должностного лица

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (гражданине, должностном лице):

Золотухина Татьяна Евгеньевна 26.11.1960 года рождения; место рождения г. Шахты, Ростовской области; паспорт : 60 05 540334, выдан отделом внутренних дел Азовского района Ростовской области 17.12.2005 г. Код подразделения 612-020; место жительства: Ростовская область, г. Азов, с. Кагальник ул. Ленинградская 101, кв.105; зам. заведующего по АХР Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 г. Азова, далее МБДОУ № 33 г. Азова.

Для физических лиц - фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, ИНН, ОГРН и банковские реквизиты (для индивидуальных предпринимателей), адрес регистрации, постоянного места жительства, место и адрес работы, занимаемая должность (при наличии), телефон, иные сведения.

Для юридических лиц, полное наименование, адрес место нахождения и почтовый адрес, ОГРН, ИНН, банковские реквизиты, телефон, руководитель,

иные сведения

без участия Золотухиной Татьяны Евгеньевны, на основании ходатайства от 11.06.2019 г. о рассмотрении дела без участия должностного лица. Данное ходатайство подлежит удовлетворению, в связи с чем начальник Азовского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Никифоров Сергей Иванович счёл возможным рассмотреть данное дело без участия Золотухиной Татьяны Евгеньевны по имеющимся в деле материалам, в порядке ст.29.7 КоАП РФ

(лицо, полномочное участвовать в рассмотрении дела, основания полномочия (устав, реквизиты доверенности и т.п.)

Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации, главами 25 и 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, разъяснены.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

УСТАНОВИЛ:

В ходе проведения мероприятий по контролю Северо-Кавказским управлением Ростехнадзора установлено, что на объекте: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 г. Азова, по адресу: 346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Толстого, 99

выявлены нарушения обязательных норм и правил, обнаруженные (совершенные) «11» июня 2019 г. в 16-00 часов в области электроэнергетики, а именно:

1.	Отсутствует утвержденная однолинейная схема электрических соединений	п.1.8.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N 6, зарегистрировано в Минюсте России 22 января 2003 г. N 4145 (далее ПТЭЭП)	
2.	На дверях и внутренних стенках , лицевых и внутренних частях КРУ наружной и внутренней установки, сборках, а также на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов не читаются надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование. На дверях РУ отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки установленного образца. Отсутствуют на предохранительных щитках и (или) у предохранителей присоединений , указывающие номинальный ток плавкой вставки.	п.2.2.20 ПТЭЭП	
3.	Не вывешены однолинейные схемы в РУ.	1.8.9; ПТЭЭП	

4.	Отсутствуют бирки на КЛ 0,4 кВ ВРУ 0,4 кВ с указанием марки, напряжение, сечение, номер или наименование линии, дата монтажа.	п.2.4.5 ПТЭЭП	
5.	Открыто проложенный заземляющий проводник не предохранен от коррозии и не окрашен в черный цвет (ВРУ-0,4 кВ)	п.2.7.7 ПТЭЭП	
6.	Отсутствует отличие светильников рабочего освещения от светильников аварийного освещения (ВРУ 0,4 кВ)	1.2.2; ПТЭЭП	

(изложение обстоятельств и события правонарушения)

что является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ч. ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Приказом по предприятию зам.заведующего по АХР Золотухина Татьяна Евгеньевна назначена ответственным за эл. хозяйство. В соответствии с требованиями п.1.2.6 ПТЭЭП, ответственный за эл. хозяйство обязан обеспечить своевременное и качественное выполнение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний эл.установок.

«Нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки».

(наименование административного правонарушения)

допущено по вине: Золотухиной Татьяны Евгеньевны, так как Золотухина Татьяна Евгеньевна своими действиями (бездействием) нарушила требования норм и правил в области электроэнергетики, а именно «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 года №6, зарегистрированного Минюстом России от 22.01.2003 года №4145.

Обстоятельства правонарушения подтверждают (протокол(ы), постановление(ия), акт(ы) и т.п.) протоколом об административном правонарушении от №32-08/61-19 от 11.06.2019г.

Наличие отягчающих административную ответственность обстоятельств, предусмотренных ст. 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не установлено, но установлены смягчающие административную ответственность обстоятельства, предусмотренные ст. 4.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно раскаяние лица, совершившего административное правонарушение.

Золотухина Татьяна Евгеньевна, в отношении которой ведется производство по делу об административном правонарушении, о дате, месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении была уведомлена надлежащим образом, а именно определением от 11.06.2019 г. по делу № 32-08/61-19, вручено 11.06.2019г.

Наличие ходатайств и отводов: поступали: ходатайство от 11.06.2019 г. о рассмотрении дела без участия Золотухиной Татьяны Евгеньевны. Данное ходатайство подлежит удовлетворению, в связи с чем начальник Азовского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Никифоров С.И. счёл возможным рассмотреть

данное дело без участия Золотухиной Татьяны Евгеньевны по имеющимся в деле материалам, в порядке ст.29,7 КоАП РФ

(поступали/не поступали, результаты рассмотрения)

Исходя из вышеизложенного, с учетом обстоятельств, указанных в ст. 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и руководствуясь ст. ст. 22.1, 22.2, 23.30, 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ПОСТАНОВИЛ:

признать зам. заведующего по АХР Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 г.Азова Золотухину Татьяну Евгеньевну виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 9.11. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях выразившееся в «Нарушении правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливно- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки»

(наименование административного правонарушения)

и назначить наказание в виде административного штрафа в размере **2000 (двух тысяч) рублей**, который должен быть внесен по следующим реквизитам:

Получатель: Счет получателя: 40101810303490010007; Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростова-на-Дону, БИК банка получателя: 046015001; ИНН 2310009818; КПП 230901001; ОКТМО 60704000; Код бюджетной классификации «Штраф, налагаемый Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору»: 498 116 41 000 01 6000 140; Наименование получателя: Управление Федерального казначейства МФ Российской Федерации по Ростовской области (Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору); УИН 49823091906320861194

Наименование платежа: административный штраф по постановлению от 25.06.2019г. № 32-08/61-19

Не позднее 60 дней со дня вступления настоящего Постановления в законную силу .

Копию документа, свидетельствующего об уплате штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, в течение срока, установленного для уплаты штрафа в соответствии со ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, представляет по адресу: **Ростовская обл., г. Азов, ул. Пушкина, 27.**

Решения, принятые в отношении изъятых вещей и документов в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (если были изъятия): изъятия не проводились

В соответствии со ст. ст. 30.1 – 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу в соответствии со ст. 31.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях после истечения срока, установленного для обжалования.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со срока, указанного в ч. 1 ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, постановление направляется судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в установленный срок влечет

наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

С постановлением ознакомлен.

"__" _____ 20__ г.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(должность)

(реквизиты доверенности, удостоверяющие полномочия законного представителя юридического лица)

Начальник Азовского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(Должность лица, вынесшего постановление)

Никифоров С.И.

(фамилия, инициалы)

М.П.

(подпись)

25.06.2019

(дата)

Копия постановления вручена лицу, в отношении которого оно вынесено (или его законному представителю):

"25" "06" 2019 г.

Зам. заведующего по АХР

(должность)

(подпись)

Т.Е. Золотухина

(инициалы, фамилия)

(реквизиты доверенности, удостоверяющие полномочия законного представителя юридического лица)

Постановление выслано заказной корреспонденцией с уведомлением:

"__" _____ 20__ г.

(указать адрес юридического лица, дату и номер заказного письма, уведомления)

Отметка ☐ о взыскании штрафа за административное правонарушение: _____

Постановление вступило в законную силу:

"__" _____ 20__ г.

Штраф взыскан "__" _____ 20__ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575823

Владелец Прилипко Наталья Викторовна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022