

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 33 г. Азова
(МБДОУ №33 г. Азова)
346780 г. Азов ул. Толстого, 99
факс +7(863-42) 4-37-52
E-mail: mou33.prilipko@yandex.ru
ОКПО 48251728 ОГРН 1026101792530
ИНН/КПП 6140018866/614001001
Исх. № 22 от 29.06.2019

Начальнику Азовского
территориального отдела
по государственному энергетическому
надзору Северо-Кавказского управления
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
С.И. Никифорову

На Постановление № 32-08/61-19 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, сообщая:

№	Нарушения	Отметка об исполнении
1	Отсутствует утвержденная однолинейная схема электрических соединений	Исполнено
2	На дверях и внутренних стенках, лицевых и внутренних частях КРУ наружной и внутренней установки, сборках, а также на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов не читаются надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование.	Исполнено
	На двери РУ отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки установленного образца.	Исполнено
	Отсутствуют на предохранительных щитках и (или) у предохранителей присоединений, указывающие номинальный ток плавкой вставки	Исполнено
3	Не вывешены однолинейные схемы в РУ.	Исполнено
4	Отсутствуют бирки на КЛ 0,4 кВ ВРУ 0,4 кВ с указанием марки, напряжение, сечение, номер или наименование линии, дата монтажа.	Исполнено
5	Открыто проложенный заземляющий проводник не защищен от коррозии и не окрашен в черный цвет (ВРУ-0,4 кВ)	Исполнено
6	Отсутствует отличие светильников рабочего освещения от светильников аварийного освещения (ВРУ 0,4 кВ)	Исполнено

Заведующий МБДОУ № 33 г. Азова



Н.В. Прилипко